

Ministério da Justiça e Cidadania
Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2015)

UNIDADE / ÓRGÃO	IFC		TOTAL DE PAVIS	1
CIDADE	Araquari	ESTADO	SC	
RUA / AV	BR 280	NR	Km 27	ÁREA TOTAL XXXX
BAIRRO	Colégio Agrícola	ANO DE CONSTRUÇÃO	XXXXXXXXXX	
ATENDE PÚBLICO	SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	DATA HABITE SE	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
SITUAÇÃO DO IMÓVEL	PRÓPRIO <input checked="" type="checkbox"/> LOCADO <input type="checkbox"/> CEDIDO <input type="checkbox"/>	DATA DO LAUDO	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO LAUDO (NOME, FORMAÇÃO (Arq. ou Eng.), CREA / CAU)	Nome, Formação, CAU / CREA		SI SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>	NP DA ART OU RIT / DATA DE EMISSÃO XXXXXXXX

Viabilidade de adaptação/implantação de acessibilidade	SIM	NÃO	Não se aplica
Há viabilidade técnica para adaptação e implantação de acessibilidade no prédio?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
O percurso que une a edificação à via pública, às edificações e aos serviços anexos de uso comum e aos edifícios vizinhos é acessível?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Item da NBR9050	1. CALÇADA ou PASSEIO PÚBLICO	ATENDE NBR9050-2015	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
6.12.3	a) Possui faixa livre para pedestre com largura mínima de 1,20 m, livre de conflitos de circulação (pedestres x serviço x automóveis)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.12.2	b) A inclinação longitudinal acompanha a inclinação das vias linderas?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.12.1	c) Os desníveis entre o lote e o nível da calçada são vencidos sempre no interior do lote ou na faixa de acesso quando existente?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4.3.3	d) Obstáculos aéreos, como marquises, placas, toldos e vegetação estão localizados a uma altura superior a 2,10 m?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.1.1.2	e) É livre de obstáculos (elementos de mobiliário urbano como bancos, orelhões, postes, balizadores, canteiros, etc) no piso que comprometam a rota acessível?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.12.1	f) A inclinação transversal da faixa livre (passeio) é de, no máximo, de 3%?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Frete com brita.

Item da NBR9050	1.1 QUANTO AO PISO UTILIZADO:	ATENDE NBR9050-2015	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
6.3.2	a) É antiderrapante?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.3.2	b) É contínuo, regular, estável, sem ressalto ou depressões?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.4.6.3	c) Possui piso tátil de alerta onde necessário, próximo à desníveis, portas de acesso à edificação, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas, por exemplo?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.4.6.3	d) Possui piso tátil direcional onde necessário (locais amplos e sem referência/ balizamento) configurando uma rota acessível e conduzindo à entrada do edifício?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Frete com brita.

Item da NBR9050	1.2 QUANTO ÀS GUIAS (MEIO-FIO) REBAIXADAS PARA PEDESTRES:	ATENDE NBR9050-2015	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
6.12.7.1	a) Na existência de recuo para parada de veículos, o mesmo foi feito de maneira a não prejudicar ou interferir na faixa de circulação do pedestre (faixa livre mínima de 1,20 m)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.12.7.3	b) Existe guia (meio-fio) rebaixado ou faixa de pedestres elevada?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.12.7.3	c) O rebaixo de meio-fio está localizado em frente a faixa de pedestres ou nas esquinas onde houver travessia de pedestres?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.12.7.3	d) Existe rebaixo de meio-fio associado à vaga para embarque e desembarque de Pessoa com Deficiência?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.12.7.3	e) A rampa e as abas laterais tem inclinação máxima de 8,33%?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.12.7.3	f) A rampa possui largura mínima de 1,50 m?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.12.7.3	g) A rampa é sinalizada com piso tátil de alerta?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.3.2	h) O piso da rampa é em material antiderrapante?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Item da NBR9050	1.3 QUANTO ÀS GUIAS REBAIXADAS PARA VEÍCULOS E ACESSOS A GARAGENS:	ATENDE NBR9050-2015	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
6.12.4	a) Em caso de guia rebaixada para veículo, esta respeita a faixa livre exclusiva de pedestres, devendo essa calçada com inclinação transversal máxima de 3% e sem cortes?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.15	b) Portão de acesso à garagens, quando aberto, invade a faixa livre de circulação de pedestres?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.15 5.6.4.2	c) Portão de acesso à garagens possui sistema de sinalização visual e sonora?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Item da NBR9050	1.4 QUANTO ÀS JUNTAS, GRELHAS E TAMPAS DE INSPEÇÃO EM ROTAS ACESSÍVEIS:	ATENDE NBR9050-2015	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
6.3.5 6.3.6	a) Grades, ralos, juntas de dilatação e tampas de inspeção estão niveladas com o piso (admite-se ressalto máximo de 5 mm)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.3.5 6.3.6	b) Os vãos das grelhas tem distanciamento máximo de 15 mm e o sentido das aberturas é transversal ao deslocamento ou tem formato quadrangular/circular quando houver fluxos em mais de um sentido de circulação?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Item da NBR9050	1a. EDIFICAÇÃO EM OBRAS	ATENDE NBR9050-2015	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
6.12.5	a) Em caso de obra, reforma em andamento no prédio, o tapume preserva a circulação na faixa livre de pedestre (1,20 m)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.12.5	b) No caso do tapume ocupar a calçada, há uma circulação provisória, com no mínimo 1,20 m de largura sobre o leito carroçável?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.12.5	c) Essa circulação possui rampa para saída e retorno à calçada?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Item da NBR9050	2. ESTACIONAMENTO	ATENDE NBR9050-2015	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
6.3.2 6.14.1.2	a) O piso do estacionamento é antiderrapante, regular e estável?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.14.3 NBR9050 Lei nº 13.146/2015 Resolução nº 304/08 do Contran	b) Possui 2% das vagas destinadas a veículos que transportem pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade, com no mínimo uma vaga?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.14.1.2	c) Estas vagas estão localizadas de forma a evitar a circulação entre veículos?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.14.1.2	d) Possui espaço adicional de circulação, vinculado à vaga, com no mínimo 1,20 m, sinalizado no piso conforme norma, quando afastadas da faixa de travessia de pedestres? (Esse espaço pode ser compartilhado por duas vagas, no caso de estacionamento paralelo, perpendicular ou oblíquo ao meio fio)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.12.7.3	e) Existe rebaixamento de guia junto à vaga acessível ligando-a à rota acessível?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.14.1.2	f) Em vaga para Pessoa com Deficiência existe placa de sinalização vertical com o Símbolo Internacional de Acesso e com identificação escrita, conforme Resolução CONTRAN?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

6.14.1.2	g)	As vagas reservadas possuem sinalização horizontal (no piso) com o Símbolo Internacional do Acesso?		<input checked="" type="checkbox"/>		
6.14.1.2	h)	O percurso entre a vaga e o acesso à edificação ou elevadores é de no máximo 50 m?		<input checked="" type="checkbox"/>		
6.14.3 NBR9050 Lei nº 10.741/03 Resolução nº 303/08 do Contran	i)	Possui 5% das vagas destinadas a pessoas idosas, com no mínimo uma vaga?		<input checked="" type="checkbox"/>		
6.14.1.1	j)	A vaga para a pessoa idosa está localizada próxima aos acessos da edificação?		<input checked="" type="checkbox"/>		
6.14.1.1	k)	Em vaga para pessoa idosa, existe placa de sinalização vertical conforme Resolução CONTRAN?		<input checked="" type="checkbox"/>		
6.14.1.1	l)	As vagas reservadas possuem sinalização horizontal com o nome IDOSO?		<input checked="" type="checkbox"/>		

	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
NECESSITA PROJETO ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Item da NBR9050	3. ACESSO À EDIFICAÇÃO (Portas / vãos principais ou secundários que permitem a entrada ao prédio pela calçada frontal, pátios ou acessos laterais)	ATENDE NBR9050-2015	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	
		SIM	NÃO	Não se aplica	Observações
6.2.2	a) Todas as entradas da edificação são acessíveis?	<input checked="" type="checkbox"/>			
6.2.2	b) Caso contrário, foram esgotadas todas as possibilidades de adequação das entradas?			<input checked="" type="checkbox"/>	
5.3.2	c) No acesso principal a edificação, se totalmente adaptado às exigências da lei, existe o Símbolo Internacional do Acesso - SIA?		<input checked="" type="checkbox"/>		
6.2	d) A entrada principal do prédio é visualmente acessível, ou seja, pode ser facilmente percebida?	<input checked="" type="checkbox"/>			
6.2.8 Seção 5 e sub-itens	e) Possui sinalização informativa e direcional da localização das entradas e saídas acessíveis?		<input checked="" type="checkbox"/>		
	f) As dependências em que ocorre maior fluxo de pessoas estão situadas no andar térreo?	<input checked="" type="checkbox"/>			
5.4.2 Anexo B	g) Possui mapa acessível instalado imediatamente após a entrada principal com piso tátil associado, informando os principais pontos de distribuição no prédio ou locais de maior utilização?		<input checked="" type="checkbox"/>		

	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
NECESSITA PROJETO ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Item da NBR9050	3.1 QUANTOS AOS PISOS NOS ACESSOS:	SIM	NÃO	Não se aplica	Observações
6.3.2	a) É antiderrapante?	<input checked="" type="checkbox"/>			
6.3.2	b) É regular, estável e não trepidante?	<input checked="" type="checkbox"/>			
6.3.8 5.4.6	c) Possui piso tátil de alerta onde necessário (Ex.: próximo a desníveis, portas de acesso à edificação, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas)?		<input checked="" type="checkbox"/>		
6.3.8 5.4.6	d) Possui piso tátil direcional onde necessário (locais amplos e sem referência/ balizamento)?		<input checked="" type="checkbox"/>		
9.2	e) Possui piso tátil direcional dos acessos da edificação até o balcão de informação?		<input checked="" type="checkbox"/>		

	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
NECESSITA PROJETO ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Ministério da Justiça e Cidadania
Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE
(CONFORME NBR 9050:2015)

UNIDADE / ÓRGÃO		IFC		ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
Item da NBR9050	3.2 CARACTERÍSTICAS DAS ENTRADAS:	SIM	NÃO				
3. ACESSO À EDIFICAÇÃO							
6.1	a) Existe rampa em qualquer caso em que ocorra um desnível maior que 2 cm?	x					
6.1.1.2							
6.3.4.1							
6.6.2.5	b) A rampa atende à largura mínima de 1,50 m, sendo admissíveis 1,20 m?	x					
6.6.2.1	c) A rampa atende à inclinação máxima de 8,33%?	x					
6.6.3	d) Possui guia de balizamento, corrimão e guarda-corpos quando não houver paredes laterais e patamares nas dimensões requeridas?		x				
6.6.4							
6.9							
6.3.4.1	e) A diferença entre o exterior e a soleira da porta de entrada tem no máximo 0,5 cm, ou quando maior que 0,5 cm e menor que 2 cm é chanfrada na proporção 1:2 (50%)?		x				
6.1.1.2	f) Se a entrada é alcançada por escada, existe a opção de rampa ou equipamento eletromecânico?				x		
6.3.7	g) Na existência de capacho na entrada, está embutido no piso ou possui desnível máx. de 0,5 cm?	x					
6.11.2.4	h) As portas de acesso atendem à largura livre mínima de 0,80 m e altura de 2,10 m?	x					
6.11.2.13	i) Portas e paredes envidraçadas tem faixa de sinalização visual com no mínimo 50 mm de espessura, instalada a uma altura entre 0,90 m e 1,00 m ou elementos gráficos equivalentes?				x		
6.11.2.13	j) Nas portas das paredes envidraçadas que façam parte de rotas acessíveis, existe faixa de sinalização visual emoldurando-as, com dimensão mínima de 50 mm de largura?				x		
6.11.2.11	k) Na existência de portas de correr, os trilhos ficam na parte superior?				x		
6.11.2.11	l) Em caso de estarem na parte inferior, os trilhos estão nivelados com a superfície do piso?				x		
6.11.2.11	m) As frestas dos trilhos, na parte inferior das portas de correr, são inferiores a 1,5 cm?				x		
6.2.5	n) Na existência de catracas ou cancelas, alguma delas possui acessibilidade?				x		
6.2.7	o) Em caso de portas giratórias, há uma entrada alternativa acessível?				x		
Anexo B	p) Os tons e/ou cores da parede e piso são diferentes?	x					

NECESSITA PROJETO ?		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
		x		

Item da NBR9050		3.3 QUANTO ÀS RAMPAS NO ACESSO:		ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO				
6.1.1.2	a) Existe rampa no acesso?	x					
6.6.2.5	b) A rampa atende à largura mínima de 1,20 m ?	x					
6.3.2	c) O piso da rampa e dos patamares é revestido com material antiderrapante?	x					
6.6.2 tabela 6	d) A inclinação da rampa está em conformidade com a tabela de dimensionamento de rampas?	x					
6.6.2.4	e) A inclinação transversal máxima é de 2% em rampa interna ou 3% em rampa externa?	x					
6.6.4	f) Existe previsão de patamar com dimensão longitudinal mínima 1,20 m, no início e término da rampa, além da área de circulação adjacente?				x		
6.6.4	g) Há, entre os segmentos de rampa, um patamar de no mínimo 1,20 m de comprimento, na direção do movimento?				x		
5.4.6.3	h) Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da rampa?		x				
6.9.1	i) Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistente, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?		x				
4.6.5	j) O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?		x				
6.9.2.2	k) O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da rampa?		x				
6.9.2.3	l) O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?		x				
4.6.5	m) Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?		x				
6.9.2.1	n) O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da rampa, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na geratriz superior?		x				
6.9.4	o) Caso a rampa possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário ?				x		
6.6.2.8	p) Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado, conforme NBR9077 item 4.8 (1,05 m ou 1,30 m dependendo da altura em relação ao solo adjacente)?		x				
6.9.5							
NBR 9077 item 4.8							
6.9.5	q) Na ausência de paredes laterais existe guia de balizamento com altura mínima de 5 cm?		x				
6.6.2.8							
6.6.3							
5.4.3	r) Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das rampas fixas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?		x				

NECESSITA PROJETO ?		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
		x		

Item da NBR9050		3.4 QUANTO ÀS ESCADAS NO ACESSO:		ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO				
6.1	a) Existe escada no acesso?		x				
6.3.2	b) O piso dos degraus é antiderrapante e estável?				x		
6.7.1	c) A escada integrante da rota acessível não possui espelho vazado?				x		
6.7.2	d) Possui largura mínima de 1,20 m?				x		
6.8.7	e) Possui, no mínimo, um patamar a cada 3,20 m de desnível ou onde houver mudança de direção.				x		
6.8.8	f) Entre os lances existem patamares com dimensão longitudinal mínima de 1,20 m?				x		
5.4.6.3	g) Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da escada?				x		
6.9.2.1	h) O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na geratriz superior?				x		
6.9.1	i) Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistente, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?				x		
4.6.5	j) O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?				x		
4.6.5	k) Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?				x		

Ministério da Justiça e Cidadania
Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE
(CONFORME NBR 9050:2015)

UNIDADE / ÓRGÃO	IFC				
6.9.2.2	l) O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da escada?			X	
6.9.2.3	m) O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?			X	
6.9.4	n) Caso a escada possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário ?			X	
6.9.4.1	o) Caso existam corrimãos intermediários, estes somente são interrompidos quando o comprimento do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espaçamento mínimo de 0,80 m entre o término de um segmento e o início do seguinte, conforme Figura 77 da norma?			X	
6.6.2.8 6.9.5 NBR 9077 item 4.8	p) Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado, conforme NBR9077 item 4.8 (1,05 m ou 1,30 m dependendo da altura em relação ao solo adjacente)?			X	
5.4.4.2	q) Possui sinalização visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projeções dos corrimãos, contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminada?			X	
6.8.2	r) As dimensões dos pisos e espelhos dos degraus são constantes em toda a escada ou degraus isolados, atendendo ao seguinte: a) $0,63\text{ m} \leq p + 2e \leq 0,65\text{ m}$, b) pisos (p): $0,28\text{ m} \leq p \leq 0,32\text{ m}$ e c) espelhos (e): $0,16\text{ m} \leq e \leq 0,18\text{ m}$			X	
6.8.4	s) Em construções novas, o primeiro e o último degraus de um lance de escada distam no mínimo 0,30 m da área de circulação adjacente?			X	
NECESSITA PROJETO ?		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
			x		

UNIDADE /
ÓRGÃO

IFC

TÉRREO

4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA

Item da NBR9050	4.1 CIRCULAÇÃO HORIZONTAL	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		
6.11.1	a) Os corredores tem largura mínimas exigíveis de 0,90 m (uso comum com extensão até 4,00 m), 1,20 m (uso comum com extensão até 10,00 m), 1,50 m para corredores com extensão superior a 10,00 m e 1,50 m para corredores de uso público?	x			
6.3.2	b) O piso é antiderrapante, regular, estável e não trepidante?	x			
5.4.6	c) Possui piso tátil de alerta onde necessário, próximo à desníveis, elevadores, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas, por exemplo?		x		
5.4.6	d) Existe piso tátil direcional na rota acessível onde necessário (locais amplos e sem referência/ balizamento)?		x		
4.3.3	e) No espaço de circulação há livre passagem sem interrupções por mobiliário, vaso de planta, elementos suspensos com mais de 10 cm de profundidade, etc.?	x			
4.3.3	f) Quando da impossibilidade de um mobiliário ser instalado fora da rota acessível, ele é projetado com diferença mínima em valor de reflexão da luz (LRV) de 30 pontos, em relação ao plano de fundo e detectável com bengala longa?			x	
6.1.2	g) A rota acessível possui iluminação natural ou artificial com nível mínimo de iluminância de 150 lux medidos a 1,00 m do chão (exceto cinemas, teatros e similares)?	x			

NECESSITA PROJETO ?

SIM NÃO JUSTIFICATIVA

x

Item da NBR9050	4.2 CIRCULAÇÃO VERTICAL	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		
6.3	a) Existe circulação vertical acessível a pessoas em cadeira de rodas ligando todos os pavimentos? (A circulação vertical pode ser realizada por escadas, rampas ou equipamentos eletromecânicos e é considerada acessível quando atender no mínimo a duas formas de deslocamento vertical).			x	

NECESSITA PROJETO ?

SIM NÃO JUSTIFICATIVA

x

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE
(CONFORME NBR 9050:2015)

UNIDADE /
ÓRGÃO

IFC

TÉRREO

4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA

Item da NBR9050	4.2.1 QUANTO ÀS RAMPAS:	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		
6.1.1.2	a) Existe rampa interna?		x		
6.6.2.5	b) A rampa atende à largura mínima de 1,20 m ?			X	
6.3.2	c) O piso da rampa e dos patamares é revestido com material antiderrapante?			X	
6.6.2 tabela 6	d) A inclinação da rampa está em conformidade com a tabela de dimensionamento de rampas?			X	
6.6.2.4	e) A inclinação transversal máxima é de 2% em rampa interna ou 3% em rampa externa?			X	
6.6.4	f) Existe previsão de patamar com dimensão longitudinal mínima 1,20 m, no início e término da rampa, além da área de circulação adjacente?			X	
6.6.4	g) Há, entre os segmentos de rampa, um patamar de no mínimo 1,20 m de comprimento, na direção do movimento?			X	
5.4.6.3	h) Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da rampa?			X	
6.9.1	i) Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistente, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?			X	
4.6.5	j) O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?			X	
6.9.2.2	k) O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da rampa?			X	
6.9.2.3	l) O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?			X	
4.6.5	m) Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?			X	
6.9.2.1	n) O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da rampa, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na geratriz superior?			X	
6.9.4	o) Caso a rampa possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário ?			X	
6.6.2.8 6.9.5 NBR 9077 item 4.8	p) Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado, conforme NBR9077 item 4.8 (1,05 m ou 1,30 m dependendo da altura em relação ao solo adjacente)?			X	
6.9.5 6.6.2.8 6.6.3	q) Na ausência de paredes laterais existe guia de balizamento com altura mínima de 5 cm?			X	
5.4.3	r) Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das rampas fixas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?			X	

NECESSITA PROJETO ?

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	x	

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE
(CONFORME NBR 9050:2015)

UNIDADE /
ÓRGÃO

IFC

TÉRREO

4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA

Item da NBR9050	4.2.2 QUANTO ÀS ESCADAS:	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		
6.1	a) Existe escada na edificação?		x		
6.3.2	b) O piso dos degraus é antiderrapante e estável?			X	
6.7.1	c) A escada integrante da rota acessível não possui espelho vazado?			X	
6.7.2	d) Possui largura mínima de 1,20 m?			X	
6.8.7	e) Possui, no mínimo, um patamar a cada 3,20 m de desnível ou onde houver mudança de direção.			X	
6.8.8	f) Entre os lances existem patamares com dimensão longitudinal mínima de 1,20 m?			X	
5.4.6.3	g) Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da escada?			X	
6.9.2.1	h) O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na geratriz superior?			X	
6.9.1	i) Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistente, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?			X	
4.6.5	j) O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?			X	
4.6.5	k) Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?			X	
6.9.2.2	l) O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da escada?			X	
6.9.2.3	m) O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?			X	
6.9.4	n) Caso a escada possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário ?			X	
6.9.4.1	o) Caso existam corrimãos intermediários, estes somente são interrompidos quando o comprimento do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espaçamento mínimo de 0,80 m entre o término de um segmento e o início do seguinte, conforme Figura 77 da norma?			X	
6.6.2.8 6.9.5 NBR 9077 item 4.8	p) Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado, conforme NBR9077 item 4.8 (1,05 m ou 1,30 m dependendo da altura em relação ao solo adjacente)?			X	
5.4.4.2	q) Possui sinalização visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projeções dos corrimãos, contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminada?			X	
6.4.5	r) No caso de existirem escadas com ponto de fuga, são previstas, fora do fluxo de circulação, áreas de resgate com espaço reservado e demarcado para o posicionamento de pessoas em cadeira de rodas?			X	
5.5.1.3	s) Nas escadas interligando vários pavimentos há, junto às portas corta-fogo, sinalização tátil, visual e/ou sonora, informando o número do pavimento?			X	
5.5.2.1	t) A porta de acesso à área de resgate é identificada com sinalização específica em material fotoluminescente ou retroiluminada e com placa de instruções de uso?			X	
5.5.2.2	u) A área de resgate possui sinalização horizontal junto à demarcação da área de espera para cadeira de rodas, nas dimensões do M.R. (0,80 m x 1,20 m)?			X	
5.4.3	v) Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das escadas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?			X	
6.8.2	w) As dimensões dos pisos e espelhos dos degraus são constantes em toda a escada ou degraus isolados, atendendo ao seguinte: a) $0,63\text{ m} \leq p + 2e \leq 0,65\text{ m}$, b) pisos (p): $0,28\text{ m} \leq p \leq 0,32\text{ m}$ e c) espelhos (e): $0,16\text{ m} \leq e \leq 0,18\text{ m}$			X	
6.8.4	x) Em construções novas, o primeiro e o último degraus de um lance de escada distam no mínimo 0,30 m da área de circulação adjacente?			X	

NECESSITA PROJETO ?

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	x	

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2015)

UNIDADE / ÓRGÃO IFC

TÉRREO

Item da NBR9050 ISO 9386	4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA 4.2.4 QUANTO ÀS PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS ISO 9386:	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		
NBR 9050 6.1.1.2	a) Existe plataforma elevatória na edificação?		X		
ISO 9386 9.1.1.4.3 (a)	b) Possui entrada livre mínima de 0,90 m (Edificações com acesso público)?			X	
ISO 9386 9.2.1.3 9.2.1.4	c) A cabine tem dimensão mínima de 0,90 m x 1,40 m?			X	
NBR9050 6.10.3.2	d) Se a plataforma é vertical e de percurso aberto, o desnível a ser vencido é de até 2,00 m?			X	
NBR9050 6.10.3.1	e) Se a plataforma é vertical de percurso aberto, possui fechamento lateral até a altura de 1,10 m?			X	
ISO 9386 seção 1 c)	f) Se a plataforma é vertical e de percurso fechado, o desnível a ser vencido é de até 4,00 m?			X	
NBR9050 6.10.3.3	g) Se a plataforma é vertical possui dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio nos equipamentos e nos pavimentos atendidos para utilização assistida?			X	
NBR9050 6.2.5	h) Se a plataforma é vertical, existe dispositivo de segurança (cancelas) isolando os locais de chegada e saída do equipamento?			X	
NBR9050 6.10.4.2	i) Se a plataforma é de percurso inclinado, existe assento escamoteável para uso de pessoa com mobilidade reduzida?			X	
NBR9050 6.10.4.3	j) Se a plataforma é de percurso inclinado, existe, na área de espera, sinalização tátil e visual informando a obrigatoriedade de acompanhamento por pessoal habilitado durante sua utilização e dispositivo de solicitação para tal auxílio?			X	
NBR9050 6.10.4.3	k) Se a plataforma é de percurso inclinado, a projeção do seu percurso está sinalizada no piso?			X	
NBR9050 6.10.4.3 5.5.2	l) Para qualquer tipo de plataforma: a área de espera de embarque está demarcada?			X	

NECESSITA PROJETO ?

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	X	

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2015)

UNIDADE /
ÓRGÃO

IFC

TÉRREO

Item da NBR9050	6. SANITÁRIO ACESSÍVEL OU BOXE SANITÁRIO ACESSÍVEL	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		
7.4.3 D5296/04 Art.22 §1	a) Tratando-se de edificação nova - posterior a DEZ/2004 (identificar data do habite-se), existe sanitário acessível, para cada sexo, em todos os pavimentos, com entrada independente dos sanitários coletivos?	X			
7.4.3 D5296/04 Art.22 §2	b) Tratando-se de edificação antiga - anterior a DEZ/2004 (identificar data do habite-se), este dispõe de pelo menos um sanitário acessível, por pavimento, com entrada independente dos sanitários coletivos?			X	
7.3.1	c) O sanitário está localizado em rota acessível?	X			
7.3.1	d) Os sanitários acessíveis estão próximos ou integrados às demais instalações sanitárias?	X			
5.6.4.1	e) Os sanitários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia, acionado através de pressão ou alavanca, instalado à 40 cm do piso e com cor contrastante?		X		
6.3.4.1	f) A entrada é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?	X			
6.3.2	g) O piso é antiderrapante?	X			
7.5 fig.99	h) As dimensões mínimas do sanitário acessível permitem giro de 360° (diâmetro de 1,50 m), conforme Figura 99 da NBR9050?	X			
7.5 fig.100	i) Em caso de impossibilidade de atendimento das medidas mínimas, atende à Figura 100 da NBR9050?			X	
6.11.2.4	j) A porta possui um vão livre de 0,80 m?	X			
7.5 (f)	k) O sentido de abertura da porta é para fora?	X			
6.11.2 7.5 (f)	l) No caso de boxe acessível, a porta do sanitário no qual ele está inserido abre para fora ou possui espaço ao lado da porta para facilitar sua abertura?	X			
4.6.6.1	m) A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?	X			
7.5 (f) 6.11.2.7	n) A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afxada na parte interna da porta, distando 0,90 m do piso acabado e 0,10 m da dobradiça, conforme figura 84?		X		
5.4.1	o) Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?		X		
5.4.1	p) A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?		X		

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
X		

NECESSITA PROJETO ?

Item da NBR9050	6.1 QUANTO À BACIA SANITÁRIA:	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		
7.5	a) Possui área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral, diagonal e perpendicular para a bacia sanitária?		X		
7.5 (o)	b) Quando houver mais de um sanitário acessível, as bacias sanitárias, áreas de transferência e barras de apoio estão posicionadas simetricamente opostas, contemplando todas as formas de transferência para a bacia?		X		
7.7.2.1	c) Tem 43 cm a 45 cm de altura sem o assento (46 cm de altura com assento)?		X		
7.7.2.1	d) A bacia NÃO possui abertura frontal?	X			
7.7.2.1	e) Se a altura da bacia sanitária foi aumentada através de uma base (sólculo), ela ultrapassa no máximo 5 cm, acompanhando a base da bacia, e sem cantos vivos?			X	
7.7.2.2	f) Possui barras de apoio com comprimento mínimo de 80 cm, fixadas na parede de fundo e na lateral da bacia sanitária, distando 0,75 m do piso acabado ou outra configuração conforme item 7.7.2 ?		X		
7.7.2.3.1	g) A barra de apoio localizada na lateral do sanitário dista 0,50m da borda frontal da bacia?		X		
7.7.2.3.2	h) Existe barra reta com comprimento mínimo de 0,70 m, posicionada verticalmente, a 0,10 m acima da barra horizontal e 0,30 m da borda frontal da bacia sanitária?		X		
7.7.2.3.3	i) A barra de apoio afxada na parede de fundo dista 0,30 m (em direção à barra lateral do eixo da bacia sanitária)?		X		
7.7.2.3.1	j) A distância entre o eixo do vaso e a face da barra horizontal lateral é de 40 cm?		X		
7.6.3	k) As barras de apoio possuem seção circular entre 30 mm e 45 mm de diâmetro?		X		
7.6.3	l) As barras de apoio distam 40 mm da parede?		X		
7.7.3.1	m) O acionamento da válvula de descarga atende à altura máxima de 1,00 m e é de fácil acionamento?	X			
7.7.2.3.3	n) No caso de caixa acoplada, a barra sobre esta, possui altura máxima de 89 cm?			X	
7.7.3.2	o) O acionamento de descarga em caixa acoplada é do tipo alavanca ou sensores?			X	

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
X		

NECESSITA PROJETO ?

Item da NBR9050	6.2 QUANTO AO LAVATÓRIO:	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		
7.5	a) Está fixado a uma altura de 0,78 m a 0,80 m do piso?		X		
7.8 Fig. 112	b) O lavatório permite área de aproximação para Pessoa com Deficiência com, no mínimo, 0,30 m além da borda frontal sob a projeção do lavatório?	X			
7.8.1	c) O comando da torneira está, no máximo, a 0,50 m da face externa frontal do lavatório?	X			
7.8.2	d) As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?	X			
7.8.1	e) Possui barra(s) de apoio(s) horizontal(is) instalada(s) na mesma altura do lavatório, com distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório, mínima de 4 cm das bordas laterais e máxima de 20 cm da borda frontal?		X		
7.8.1	f) Possui barra(s) de apoio(s) vertical(is) com comprimento mínimo de 40 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e a uma distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório?		X		
7.5 Fig.98	g) O lavatório é sem coluna ou com coluna suspensa, respeitando as dimensões livres de acordo com a Figura 98 da NBR9050?	X			
7.10.3	h) No caso de lavatório instalado em bancada, a altura superior da cuba está entre 78 e 80 cm, e possui altura livre inferior de, no mínimo, 73 cm?			X	
7.8	i) Há uma área livre de aproximação do lavatório com dimensão de 1,20 m x 0,80 m frontal ao lavatório?	X			

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
-----	-----	---------------

NECESSITA PROJETO ?	x		
---------------------	---	--	--

Item da NBR9050	6.3 QUANTO AO MICTÓRIO:	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		
7.10.4.1	a) Existe área de aproximação frontal para Pessoa com Mobilidade Reduzida (diâmetro de 0,60 m) e para Pessoa em Cadeira de Rodas (0,80 m x 1,20 m)?	x			
7.10.4.3	b) Para os modelos suspensos, tem altura (na borda frontal) de 0,60 m a 0,65 m?		x		
7.10.4.3	c) Acionamento da descarga, tipo alavanca ou automática, com altura de 1,00 m do seu eixo?		x		
7.10.4.3	d) Possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m, fixadas com altura de 0,75 m do piso acabado?		x		

NECESSITA PROJETO ?		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
		x		

Item da NBR9050	6.4 QUANTO AOS ACESSÓRIOS:	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		
7.11.1	a) O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m?		x		
7.11.1	b) O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m?		x		
7.11.2	c) A papelreira embutida está em altura mínima de 0,55 m do piso?		x		
7.11.2	d) A papelreira embutida dista, no máximo, 0,20 m da borda frontal do sanitário?		x		
7.11.2	e) A papelreira de sobrepor está alinhada com a borda frontal da bacia e o acesso ao papel está a 1,00 m do piso acabado?		x		
7.11	f) Os acessórios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?		x		
4.6.2	g) Se existir ducha higiênica, está instalada na área de alcance manual conforme Figuras 13 e 14 da NBR 9050:2015?			x	

NECESSITA PROJETO ?		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
		x		

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE
(CONFORME NBR 9050:2015)

UNIDADE / ÓRGÃO		TÉRREO			
IFC					
Item da NBR9050	6a. SANITÁRIOS COLETIVOS (caso haja boxe acessível, preencher a guia anterior para o boxe)	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		
7.10.1	a) Nos boxes comuns, em edificações novas (posterior a OUT/2015), as portas tem vão livre mínimo de 0,80 m e contém área livre com no mínimo 0,60 m de diâmetro?				
7.10.1	b) Nos boxes comuns, em edificações existentes (anterior a OUT/2015), as portas tem vão livre mínimo de 0,60 m, abrindo para fora (recomendável)?				
7.10.2	c) Existe pelo menos um boxe sanitário comum com barras de apoio para uso de pessoas com mobilidade reduzida?				
6.3.4.1	d) A entrada do sanitário coletivo é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?				
6.3.2	e) O piso é antiderrapante?				
6.11.2.4	f) A porta possui um vão livre de 0,80 m?				
6.11.2.7 / 7.11.5	g) A porta possui barra puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40m, afixada na parte interna da porta, distando 0,90 m do piso acabado e 0,10 m da dobradiça, conforme figura 84?				
4.6.6.1	h) A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instaladas a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?				
5.4.1	i) Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?				
5.4.1	j) A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m e 1,20 m) ou sonora?				
NECESSITA PROJETO ?		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
Item da NBR9050	6.1A QUANTO AO LAVATÓRIO EM SANITÁRIOS COLETIVOS:	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		
7.5	a) Pelo menos um lavatório está fixado a uma altura de 78 cm a 80 cm do piso?				
7.10.3	b) No caso de lavatório instalado em bancada, pelo menos uma cuba possui altura superior entre 78 e 80 cm, e possui altura livre inferior de, no mínimo, 73 cm?				
7.10.3	c) Nesse caso, possui barras de apoio e está posicionada na extremidade do conjunto?				
7.5	d) O comando da torneira está, no máximo, a 50 cm da face externa frontal do lavatório?				
7.8.2	e) As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?				
7.8.1	f) Possui barra(s) de apoio(s) horizontal(is) instalada(s) na mesma altura do lavatório, com distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório, mínima de 4 cm das bordas laterais e máxima de 20 cm da borda frontal?				
7.8.1	g) Possui barra(s) de apoio(s) vertical(is) com comprimento mínimo de 40 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e a uma distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório?				
NECESSITA PROJETO ?		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
Item da NBR9050	6.2A QUANTO AO MICTÓRIO:	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		
7.10.4	a) Pelo menos 01 (um) mictório é destinado ao uso por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida?				
7.10.4.1	b) Existe área de aproximação frontal para Pessoa com Mobilidade Reduzida (diâmetro de 60 cm) e para Pessoa em Cadeira de Rodas (0,80 m x 1,20 m)?				
7.10.4.3	c) Para os modelos suspensos, tem altura (na borda frontal) de 0,60 m a 0,65 m?				
7.10.4.2	d) A válvula está instalada a uma altura de até 1,00 m do piso acabado? É preferível sensor eletrônico ou dispositivos equivalentes ou de fechamento automático.				
7.10.4.3	e) Possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m, fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado?				
NECESSITA PROJETO ?		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
Item da NBR9050	6.3A QUANTO AOS ACESSÓRIOS:	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		
7.11.1	a) O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m?				
7.11.1	b) O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m?				
7.11	c) Os acessórios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?				
7.11.3	d) Possui cabides instalados junto a lavatórios, boxes de bacia sanitária e chuveiros?				
7.11.4	e) Possui porta-objetos instalados junto a lavatórios, mictórios e bacias sanitárias, com profundidade máxima de 25 cm, sem interferir nas áreas de transferência e manobra e utilização das barras de apoio?				
NECESSITA PROJETO ?		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
Item da NBR9050	6.4A QUANTO AOS CHUVEIROS:	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE
(CONFORME NBR 9050:2015)

		SIM	NÃO	SENA	
7.12.1.1	a) Há pelo menos um boxe com chuveiro, com área de transferência externa ao boxe, de forma a permitir a aproximação e entrada de cadeira de rodas, cadeiras de banho ou similar?				
7.12.1.2	b) O box de chuveiro tem dimensões mínimas de 0,90 m x 0,95 m?				
7.12.4	c) O piso do boxe é antiderrapante e está nivelado com o piso adjacente?				
7.12.4	d) A grelha dentro do boxe está posicionada fora da área de manobra e transferência?				
7.12.1.1	e) Caso exista porta no boxe, esta possui vão com largura livre mínima de 0,90 m confeccionada em material resistente a impacto?				
7.12.1.1	f) A entrada do boxe é livre de obstáculos como trilhos não embutidos?				
7.12.1.1 Fig. 126	g) Existe banco articulado ou removível, com cantos arredondados e superfície antiderrapante impermeável, com profundidade mínima de 0,45 m, altura de 0,46 m do piso acabado e comprimento mínimo de 0,70 m, instalados no eixo entre as barras, conforme Figura 126?				
7.12.3 Fig.126	h) No boxe existem barras de apoio horizontais e verticais conforme Figura 126 da NBR9050?				
7.12.2 7.12.3	i) O registro do chuveiro está a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m de distância do banco?				

	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
NECESSITA PROJETO ?			

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE
(CONFORME NBR 9050:2015)

UNIDADE /
ÓRGÃO

IFC

TÉRREO

Item da NBR9050	07. MOBILIÁRIO 7.1 BEBEDOUROS	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		
8.5.1.1	a) No caso de bebedouros de bica, esta é do tipo jato inclinado, localizada no lado frontal do bebedouro?				
8.5.1.2	b) Os bebedouros estão instalados com no mínimo duas alturas diferentes de bica: 0,90 m e outra entre 1,00 m e 1,10 m em relação ao piso acabado?				
8.5.1.3	c) O bebedouro de 0,90 m possui altura livre inferior de 0,73 m?				
8.5.1.3	d) Há possibilidade de aproximação frontal sob o equipamento, garantido um M.R.?				
8.5.2	e) Havendo copos descartáveis, estes estão entre 0,80 m e 1,20 m do piso?				
8.5.2	f) Os outros modelos (garrafão, filtro, etc.), assim como o manuseio dos copos, estão posicionados na altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?				
8.5.2	g) Estes modelos permitem a aproximação lateral de uma Pessoa com Cadeira de Rodas?				
NECESSITA PROJETO ?		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE
(CONFORME NBR 9050:2015)

UNIDADE /
ÓRGÃO

IFC

TÉRREO

Item da NBR9050	07. MOBILIÁRIO (Em recepções e áreas de atendimento) 7.2 BALCÃO DE ATENDIMENTO / INFORMAÇÕES / RECEPÇÕES 7.2.1 BALCÃO DE ATENDIMENTO	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		
	a) Existe balcão de atendimento?				
9.2.1.1	b) Balcão de atendimento está facilmente identificado e localizado em rota acessível?				
9.2.1.4	c) Balcão de atendimento possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,75 m a 0,85 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m?				
9.2.1.5	d) Balcão de atendimento possui altura livre sob o tampo de no mínimo 0,73 m e profundidade livre mínima de 0,30 m, de modo que a pessoa em cadeira de rodas tenha a possibilidade de avançar sob o balcão?				
5.3.2.2	e) O balcão possui o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada?				
5.3.4	f) O balcão possui o Símbolo Internacional de Pessoas com Deficiência Auditiva?				
9.2.1.3	g) No balcão de atendimento a face do atendente é uniformemente iluminada?				

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA

NECESSITA PROJETO ?

Item da NBR9050	7.2.2 BALCÃO DE INFORMAÇÕES	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		
	a) Existe balcão de informações?				
9.2.3.1	b) Balcão de informações está facilmente identificado e localizado em rota acessível?				
9.2.3.4	c) Balcão de atendimento possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,90 m a 1,05 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m?				
9.2.3.5	d) Balcão de atendimento possui altura livre sob o tampo de no mínimo 0,73 m e profundidade livre mínima de 0,30 m, de modo que a pessoa em cadeira de rodas tenha a possibilidade de avançar sob o balcão?				
5.3.2.2	e) O balcão possui o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada?				
5.3.4	f) O balcão possui o Símbolo Internacional de Pessoas com Deficiência Auditiva?				
9.2.3.2	g) No balcão de informação a face do atendente é uniformemente iluminada?				

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA

NECESSITA PROJETO ?

Item da NBR9050	7.2.3 TOTENS DE AUTOATENDIMENTO	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		
	a) Existe Totem de auto-atendimento?				
9.4.3.2	b) Em áreas de atendimento, no caso de dispensers de senha ou totens de autoatendimento, estes estão localizados em área de piso nivelado e sem obstruções?				
9.4.3.4	c) Pelo menos um desses equipamentos possui um M. R. para aproximação de pessoa em cadeira de rodas?				
9.4.3.5	d) Os controles estão localizados entre 0,80 m e 1,20 m do piso, com profundidade de no máximo 0,30 m em relação à face frontal externa do equipamento?				
9.4.3.8	e) O equipamento apresenta instruções e informações visuais e auditivas ou táteis em posição visível, conforme Seção 5?				
5.1.3	f) No caso de displays de senhas, a informação é compreensível por pessoas com deficiência, sendo apresentada de forma visual e sonora?				

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA

NECESSITA PROJETO ?

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE
(CONFORME NBR 9050-2015)

UNIDADE /
ÓRGÃO

IFC

TÉRREO

Item da NBR9050	07. MOBILIÁRIO 7.3 ASSENTOS FIXOS - ESPERA ATENDIMENTO	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		
8.9.3 6.1	a) Existe espaço (M.R.) ao lado dos assentos fixos em rotas acessíveis, sem interferir com a faixa livre de circulação e sinalização horizontal com o Símbolo Internacional de Acesso - SIA, medindo 0,80 x 1,20 m?				
Item 5.3.5.1 Decreto nº 5.296	b) Existe assento de uso preferencial sinalizado com o Símbolo Internacional de Acesso, e com as Figuras 35 a 39 da NBR 9050:2015?				
10.19.3	c) Existe assento para pessoa obesa (5% com no mínimo um)?				
4.7.1	d) O assento para pessoa obesa possui largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m?				
6.1	e) No espaço de circulação, há livre passagem sem interrupções por mobiliário, vaso de planta etc.?				
NECESSITA PROJETO ?		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE
(CONFORME NBR 9050:2015)

UNIDADE /
ÓRGÃO

IFC

TÉRREO

Item da NBR9050	07. MOBILIÁRIO 7.4 TELEFONES PÚBLICOS	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		
	a) Existe telefone público?				
8.1	b) Caso exista telefones públicos, pelo menos um permite o acesso de pessoas em cadeiras de rodas?				
8.1	c) O telefone que permite o acesso de pessoas em cadeiras de rodas, possui sinalização?				
8.3.2	d) Em edificações de grande porte e equipamentos urbanos, pelo menos um dos telefones possui amplificador de sinais ou um telefone com texto, instalado a uma altura entre 0,75 m e 0,80 m do piso acabado?				
8.3.2	e) O telefone com amplificador de sinais ou com texto, possui sinalização?				
NECESSITA PROJETO ?		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE
(CONFORME NBR 9050:2015)

UNIDADE /
ÓRGÃO

IFC

TÉRREO

Item da NBR9050	07. MOBILIÁRIO 7.5 INTERIOR DAS SALAS	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		
4.3	a) A circulação entre os móveis ou passagens internas é, no mínimo, de 0,90 m e possui áreas de giro para retorno?	x			
9.3.1.3	b) As mesas possuem largura mínima de 0,90 m e altura da superfície de trabalho entre 0,75 m e 0,85 m?	x			
9.3.1.4	c) As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície de trabalho, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?	x			
NECESSITA PROJETO ?			x		JUSTIFICATIVA

UNIDADE /
ÓRGÃO

IFC

TÉRREO

Item da NBR9050	8. VESTIÁRIOS	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		
	a) Existe vestiário?		X		
6.11.2.4	b) A porta possui um vão livre de 0,80 m?			X	
6.11.2.7 / 7.11.5	c) A porta possui barra puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixada na parte interna da porta, distando 0,90 m do piso acabado e 0,10 m da dobradiça, conforme figura 84?			X	
4.6.6.1	d) A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instaladas a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?			X	
5.4.1	e) Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?			X	
5.4.1	f) A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m e 1,20 m) ou sonora?			X	
6.3.4.1	g) A entrada é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?			X	
6.3.2	h) O piso é antiderrapante?			X	
7.14.2	i) Os bancos possuem encosto?			X	
7.14.2	j) Os bancos possuem profundidade mínima de 0,45 m, largura mínima de 0,70 m e altura de 0,46 m do piso, e possuem um espaço livre inferior com 0,30 m de profundidade?			X	
7.14.3	k) A altura de utilização dos armários está entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado?			X	
7.14.5	l) Os cabides e porta-objetos estão instalados em altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?			X	
7.14.5	m) Os porta-objetos possuem profundidade máxima de 0,25 m e são isentos de superfícies cortantes ou abrasivas?			X	
7.11.1	n) O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m?			X	
7.11.1	o) O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m?			X	
Para cabinas individuais:					
7.14.1.2	p) A cabina possui dimensão mínima de 1,80 x 1,80 m?			X	
7.14.1.2	q) A porta da cabina possui um vão livre mínimo de 0,80 m?			X	
7.14.1.2	r) O sentido de abertura da porta é para fora?			X	
7.14.1.2	s) A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?			X	
7.14.1.2	t) A porta possui barra horizontal (puxador), com diâmetro entre 25mm a 35mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixada na parte interna da porta, distando 0,90m do piso acabado e 0,10 m da dobradiça?			X	
7.14.1.2	u) Possui superfície para troca de roupas na posição deitada, de dimensões mínimas de 0,70 m de largura, 1,80 m de comprimento e altura de 0,46 m?			X	
7.14.1.2	v) Possui duas barras de apoio horizontais sobre a superfície de troca de roupas com comprimento mínimo de 0,80 m, instaladas a uma altura de 0,75 m do piso?			X	
7.14.1.2	w) Estas barras são afixadas, uma na parede da cabeceira a 0,30m de distância da parede lateral e outra na parede lateral a 0,50m da parede da cabeceira?			X	
7.14.1.1	x) Possui cabide instalado em altura entre 0,80 m e 1,20 m?			X	
7.14.1.1	y) Possui espelho instalado a 0,30 m do piso com a borda superior a, no mínimo, 1,80 m?			X	

NECESSITA PROJETO ?

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA

UNIDADE /
ÓRGÃO

IFC

TÉRREO

Item da NBR9050	9. BIBLIOTECAS	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		
	a) Existe Biblioteca?				
10.16	b) Os locais de pesquisa, salas de estudo e leitura, terminais de consulta são acessíveis?				
4.3	c) Possui largura mínima de circulação de 0,90 m?				
10.16.2	d) Possui 5% das mesas acessíveis, com no mínimo uma?				
10.16.6	e) Possui 5% dos terminais de consulta acessíveis?				
10.16.3	f) A distância entre as estantes possui, no mínimo, 0,90 m da largura?				
10.16.3	g) Nos corredores entre as estantes, existe, a cada 15 m, um local que permite giro de 360° (diâmetro de 1,50 m) para a cadeira de rodas?				
10.16.4 A	h) A altura de utilização das prateleiras está entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado?				

NECESSITA PROJETO ?

SIM NÃO JUSTIFICATIVA

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA

UNIDADE /
ÓRGÃO

IFC

TÉRREO

Item da NBR9050	10. AUDITÓRIOS E SIMILARES	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		
	a) Existe auditório?				
10.3.1 Dec. 5296/04	b) A quantidade de espaços reservados para pessoas em cadeira de rodas na área destinada ao público é de 2%?				
10.3.4	c) Os espaços para Pessoas com Cadeira de Rodas possuem dimensões mínimas de 0,80 m x 1,20 m, acrescidos de faixa de no mínimo 0,30 m de afastamento das fileiras de trás e da frente e estão instalados em piso plano horizontal?				
10.3.1 Dec. 5296/04	d) A quantidade de assentos para pessoas com mobilidade reduzida na área destinada ao público atende é de 2%?				
10.3.4.2	e) O assento para Pessoa com Mobilidade Reduzida possui um espaço livre frontal de no mínimo 0,60 m?				
10.3.4.4	f) Existe assento para Pessoa Obesa com largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m?				
10.3.4.4	g) O assento para Pessoa Obesa possui um espaço livre frontal de no mínimo 0,60 m?				
10.3.1	h) Os locais destinados a Pessoa com Cadeira de Rodas e os assentos para Pessoa com Mobilidade Reduzida e Pessoa Obesa estão distribuídos pelo recinto?				
10.3.5	i) Existe espaço para cão-guia junto de um assento preferencial, com dimensões de 0,70 m de comprimento, 0,40 m de profundidade e 0,30 m de altura?				
10.3.1	j) Esses espaços estão localizados junto a assento para acompanhante?				
10.3.1	k) Esses locais estão indicados por sinalização?				
10.3.2	l) Esses locais garantem a visualização da atividade desenvolvida no palco, ou seja, atendendo a um ângulo visual de, no máximo, 30° a partir do limite superior da tela ou boca de cena até a linha do horizonte visual (altura de 1,15 m) do usuário?				
10.3.1	m) Estes locais estão localizados em uma rota acessível vinculada a uma rota de fuga?				
5.4.6	n) Há sinalização visual e sonora nas saídas de emergência?				
10.4.3 10.4.4	o) O palco possui acesso através de rampa ou equipamento eletromecânico para o usuário de cadeira de rodas?				
10.4.3	p) A rampa para o palco possui largura mínima de 0,90 m, inclinação máxima de 16,66% para vencer uma altura máx. de 0,60 m ou inclinação máxima de 10% para vencer alturas superiores a 0,60 m?				
10.4.3	q) A rampa possui guia de balizamento? (não é necessário guarda-corpo e corrimão)				
5.4.6	r) O desnível entre o palco e a platéia está indicado com sinalização tátil de alerta no piso?				
10.4.5 5.2.8.1.6	s) Há local, no palco, para posicionamento do intérprete de Libras identificado com o símbolo internacional de pessoas com deficiência auditiva (surdez)?				
10.4.5 5.2.8.1.6	t) Há foco de luz posicionado de forma a iluminar o intérprete de Libras?				
NECESSITA PROJETO ?					
		SIM	NÃO		JUSTIFICATIVA

Ministério da Justiça e Cidadania
Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2015)

UNIDADE / ÓRGÃO

IFC

TÉRREO

Item da NBR9050	11. RESTAURANTES, COPAS E SIMILARES	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		
9.3.3.1	a) Nas superfícies de apoio para bandejas ou similares, as bandejas, talheres, pratos, copos, temperos, alimentos e bebidas estão dispostos dentro da faixa de alcance manual?				
9.3.3.2	b) Os alimentos e bebidas estão dispostos de forma a permitir o alcance visual?				
9.3.3.3	c) As superfícies de apoio para bandejas ou similares possuem altura entre 0,75 m - 0,85 m do piso acabado?				
9.3.3.3	d) É garantida a dimensão de, no mínimo, 0,90 m de circulação no entorno do balcão de autosserviço?				
10.8.1	e) Possui 5%, com no mínimo uma do total, de mesas acessíveis para usuários de cadeira de rodas, sinalizadas com o SIA?				
4.3	f) É garantida uma faixa de circulação de 0,90 m entre as mesas e área de manobra para acesso?				
9.3.2.3	g) As mesas possuem altura de tampo entre 0,75 m e 0,85 m?				
9.3.2.4	h) As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?				
9.2.2.1	i) Caixas de pagamento são facilmente identificados e localizados em rotas acessíveis?				
9.2.2.2	j) A altura do balcão do caixa está entre 0,80 m e 0,90 m do piso acabado?				
9.2.2.2	k) O caixa possui espaço para aproximação frontal ou lateral? (para aproximação frontal deve haver recuo de 0,30 m de profundidade por, no mínimo, 0,73 m de altura e circulação que permita giro de 180°; para aproximação lateral deve haver passagem livre de 0,90 m)				
10.9.7	l) Nas copas estão asseguradas condições de circulação, aproximação e alcance dos utensílios?				
10.9.7	m) As pias das copas possuem altura de no máximo 0,85 m, com altura livre inferior de no mínimo 0,73 m?				

NECESSITA PROJETO ?

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2015)

UNIDADE /
ÓRGÃO

IFC

TÉRREO

Item da NBR9050	12. ILUMINAÇÃO	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		
6.1.2	a) A rota acessível possui iluminação natural ou artificial com nível mínimo de iluminância de 150 lux medidos a 1,00 m do chão?	x			
6.11.2.13	b) Portas e paredes envidraçadas em áreas de circulação possuem bom nível de iluminação de ambos os lados?			x	
9.2.1.3	c) No balcão de atendimento a face do atendente é uniformemente iluminada?	x			

NECESSITA PROJETO ?

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	x	

Item da NBR9050	13. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		
5.5.1.1	a) Existem elementos de sinalização de emergência direcionando o usuário, por meio de sinais para a saída, saída de emergência ou rota de fuga?	x			
5.5.1.2	b) As rotas de fuga e as saídas de emergência são sinalizadas, para localização, advertência e instruções, com informações visuais, sonoras e táteis?		x		
5.5.1.3	c) Nas escadas interligando vários pavimentos há, junto às portas corta-fogo, sinalização tátil, visual e/ou sonora, informando o número do pavimento?			x	
5.5.2.1	d) Há área de resgate com porta de acesso identificada com sinalização específica em material fotoluminescente ou ser retrorrefletiva e com placa de instruções de uso?			x	
5.5.2.2	e) Em área de resgate há sinalização de piso do espaço para Pessoa em cadeira de rodas?			x	

NECESSITA PROJETO ?

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
x		

Item da NBR9050	14. SINALIZAÇÃO	ATENDE NBR9050-2015		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		
5.2.8.1.2	a) Existem placas de sinalização informando sobre os sanitários, acessos verticais e horizontais e números de pavimentos?	x			
5.2.8.1.4	b) A sinalização está disposta em locais acessíveis para pessoa em cadeira de rodas, com deficiência visual, entre outros usuários, de tal forma que possa ser compreendida por todos?		x		
5.3.5.1	c) Há placas indicando os atendimentos preferenciais disponíveis (Símbolo Internacional de Acesso e Figuras 35 a 39)?		x		

NECESSITA PROJETO ?

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
x		

Ministério da Justiça e Cidadania
Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2015)

UNIDADE / ÓRGÃO	IFC		TOTAL DE PAVTOS	1
CIDADE	Araquari	ESTADO	SC	
RUA / AV	BR280	Nº	Km 27	ÁREA TOTAL
BAIRRO	Colégio Agrícola	ANO DE CONSTRUÇÃO	XXXXXXXXXX	DATA DO LAUDO
ATENDE PÚBLICO	SIM	X	DATA HABITE-SE	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
	NÃO	0		
SITUAÇÃO DO IMÓVEL	PRÓPRIO	X	PRÉDIO TOMBADO OU HISTÓRICO	SIM
	LOCADO	0		0
	CEDIDO	0		NÃO
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO LAUDO (NOME, FORMAÇÃO (Arq. ou Eng.), CREA / CAU)	Nome, Formação, CAU / CREA		Nº DA ART OU RRT / DATA DE EMISSÃO	XXXXXX

RESUMO

PROJETOS NECESSÁRIOS	ESPECIALIDADES	JUSTIFICATIVA
		LEVANTAMENTO CADASTRAL
	ARQUITETÔNICO	X Adequação das calçadas, passeios públicos e acessos, com largura adequada, rebaixo de meio fio para travessia, piso sem trepidação e sinalização tátil; Adequação do piso do estacionamento; Acesso aos outros prédios; Adequação das portas para atender a largura mínima e com instalação de molas hidráulicas aéreas; Aquisição de assentos para obesos; Posicionar o mobiliário (bancos e lixeiras) de modo a não obstruir os corredores; Construção de sanitários acessíveis, e que atendam a NBR9050;
	SINALIZAÇÃO INTERNA / EXTERNA	X Necessidade de sinalização das vagas de estacionamento; de sinalização visual e em braille dos ambientes; sinalização com piso tátil no estacionamento e dentro do Bloco; Sinalização de entradas e saídas acessíveis, e com Símbolo Internacional de Acessibilidade; Mapa acessível após a entrada; Sinalização visual dos degraus das escadas.
	HIDROSSANITÁRIO	X Construção de sanitários acessíveis, e que atendam a NBR9050; Reposicionamento de acessórios; Instalação de bebedouros;
	ELÉTRICO / LÓGICO	
	CFTV / ALARME	
	FUNDAÇÕES / ESTRUTURA	
	REFORÇO ESTRUTURAL	

OBSERVAÇÕES E CONCLUSÕES

Nº da Foto	Pavimento	Discriminação
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		